

Częstochowa, dnia 15 Lipca 2015 roku

L. Dz. 1434 / RZI/2015
Sprawa nr Z/18/RZI/2015

**Wykonawcy w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia na wykonanie
przebudowy układu zasilania z 6kV na 15kV
dla stacji energetycznej zlokalizowanej na ulicy
Źródlanej w Częstochowie.**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 13 i 14 Lipca 2015r. do Zamawiającego wpłynęły pisma dotyczące postępowania na wykonaniu przebudowy układu zasilania z 6kV na 15kV dla stacji energetycznej zlokalizowanej na ulicy Źródlanej w Częstochowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Pytanie 1

Czy w związku z posiadanym zgłoszeniem rozbiórki stacji transformatorowej Zamawiający może udostępnić dokumentację projektową rozbiórki stacji będącej załącznikiem do zgłoszenia, w szczególności wymiary stacji, grubość murów, głębokość fundamentów, inwentaryzację demontowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi w przedmiotowym postępowaniu dokumentację będącą załącznikiem do zgłoszenia wyburzenia budynku stacji transformatorowej.

Zamawiający informuje iż stacja transformatorowa jest typowym tego typu budynkiem pod względem konstrukcyjnym, na obiekcie znajdują się dwie komory w skład których wchodzi dwa transformatory typu olejowego 400kVA.

Zamawiający przypomina iż zgodnie z SIWZ rozdział II ust. 6, Wykonawca we własnym zakresie winien przeprowadzić wizję lokalną na terenie przyszłej budowy w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszt wizji lokalnej (związany z dojazdem na miejsce, użyciem własnych pracowników, itp.) oraz odpowiedzialność za interpretację treści uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy.

Pytanie 2

Czy wszystkie materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy czy część np. złom należy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie właścicielem materiałów z rozbiórki. Zgodnie z zapisami Załącznik nr 1 do SIWZ § 4 ust. 1 pkt 8 o treści: Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania; usuwania i wywieżenia na swój koszt i swoje ryzyko wszelkich materiałów, substancji niebezpiecznych wraz z pojemnikami lub opakowaniami dostarczonymi na teren objęty pracami, przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje opłaty za czynności jego służb ruchowych przy dopuszczeniach Wykonawcy do prac na jego urządzeniach, jeżeli tak proszę o podanie ich wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje opłat za czynności jego służb ruchowych.

Pytanie 4 z dnia 13 lipca 2015r.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyłączeń zakładu lub jego części podczas demontażu stacji i przełączeń istniejących obwodów, jeżeli nie przewiduje proszę o podanie jakie środki rzeczowo finansowe powinien uwzględnić przyszły Wykonawca np.: układ przejściowy zasilania (proszę podać podstawowy schemat połączeń), agregat prądotwórczy (proszę podać wielkość mocy rezerwowej z agregatu i przewidywany czas jego pracy)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia obwodów zasilanych z danej podstacji na czas przełączenia istniejących obwodów zasilania na czas nie dłuższy niż 12 godzin.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, nowa stacja transformatorowa odbiorcy SO-3137, wchodząca w skład przedmiotu zamówienia, może stanowić rozwiązanie zamienne, równoważne w stosunku do zaprojektowanej stacji MRw-bpp 20/2x630-4 produkcji ZPUE S.A. z Włoszczowej, w zakresie typu kontenera stacji oraz aparatury i urządzeń wewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w stosunku do zaprojektowanej stacji, jednak rozwiązanie równoważne nie może posiadać parametrów gorszych od proponowanych w dokumentacji projektowej szczególności w zakresie odporności ogniowej.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający nie przesuwając terminu składania ofert.

Zastępca Prezesa Zarządu

Mariusz Marciński

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Prezes Zarządu

Roman Polczyk