

Częstochowa, dnia ...9... grudnia 2016 roku

L. Dz. BP. 3445.RZI.2016
Sprawa nr: RZI.26.30.2016

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie inwestycji pn.: „Myjnia tramwajowa
z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami
umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu
tramwaju” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „Myjnia tramwajowa z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu tramwaju” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 30 listopada 2016 r., wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy istniejące kaloryfery należy wymienić czy pozostawić. W przypadku wymiany proszę podać rodzaj kaloryferów jakie należy zastosować oraz ich moc. Proszę wskazać poniższe parametry:
 - temperatura wody zasilającej
 - temperatura wody powracającej
 - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu.**Odpowiedź:** Istniejące kaloryfery należy wymienić łącznie z gałkami doprowadzającymi. Maksymalne parametry sieci: 90/70 ° C. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu 16°C
2. Proszę określić parametry oraz wymagania techniczne jakie ma spełniać brama wjazdowa.
Odpowiedź: Brama wjazdowa winna spełniać minimalne wymagania norm polskich obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
3. Proszę o wykaz robót jakie należy wykonać przy renowacji kanału.
Odpowiedź: Postępowanie przetargowe toczy się na wykonanie inwestycji pn.: „Myjnia tramwajowa z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu tramwaju” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, więc zgodnie z tą zasadą zakres robót jest po stronie wykonawcy, który ma zaprojektować i wykonać zamówienie w uzgodnieniu z Zamawiającym, ale dopiero w trakcie projektowania.
4. Proszę o informację jakie parametry materiałowe oraz jaki typ powinna mieć konstrukcja ścianki działowej (osłonowej) montowanej wzdłuż kanału.
Odpowiedź: Konstrukcja typu lekkiego np. płyta obornicka.
5. Czy wykonawca ma dokonać pełniej wymiany okien wzdłuż kanału? Proszę wskazać wymagania techniczne i parametry materiałowe w przypadku zabudowy nowych okien.
Odpowiedź: Wykonawca ma dokonać wymiany okien na długości myjni. Stałe okna dwuszybowe w konstrukcji aluminiowej ze szprosami. Wzór szprosów na hali tramwajowej.

Powyższe wyjaśnienia wiążące dla wszystkich wykonawców.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu
Robert Madej

Zastępca Prezesa Zarządu
Mariusz Marciniński