

Częstochowa, dnia 20.01.2017 roku

Sprawa nr: RZl.26.30.2016

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie inwestycji pn.: „Myjnia tramwajowa
z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami
umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu
tramwaju” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie inwestycji pn.: „Myjnia tramwajowa z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu tramwaju” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”,** w dniu 19 stycznia 2017 r., wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Zapytanie:

1. W wymaganiach dotyczących robót budowlanych (punkt III), w podpunkcie 1. Remont żelbetowej konstrukcji nośnej peronu pomiędzy torami 2 i 3 określono „na długości projektowanej myjni” W punktach od 2 do 7, brak jest określenia długości, na jakiej prace te mają być wykonane. Czy (jak w punkcie nr 1) na długości projektowanej myjni? Prosimy o doprecyzowanie.
2. W wymaganiach dotyczących robót budowlanych (punkt III), w podpunkcie 6, mowa o zabezpieczeniu dźwigarów strunobetonowych i sufitu hali. Sufit został niedawno wykonany, jest z blachy. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia sufitu, czy też omyłkowo został wpisany spójnik „i”?
3. W połowie hali znajdują się drzwi dwuskrzydłowe do sąsiedniej hali. Czy w ramach zadania drzwi mają być wymienione na nowe?
4. Od strony wjazdu znajduje się obudowa elementów elektrycznych. Czy w ramach zadania obudowa ma być wymieniona na nową ?
5. W związku z tym, że zadanie obejmuje:
 - zaprojektowanie,
 - wykonanie prac budowlanych,
 - zakup i zainstalowanie urządzenia myjącego,
 - uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,a stanowisko Zamawiającego odnośnie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na samym końcu po zrealizowaniu zadania, oznaczać będzie, że w istotny sposób zostanie ograniczona ilość potencjalnych Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie zapłaty wynagrodzenia, tak aby dopuścić możliwość częściowego fakturowania etapów zadania w sposób następujący:

- a) Etap 1 – 10% – po wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym projektu,

- b) Etap 2 – 70% – sukcesywnie po odbiorze prac budowlanych (w transzach miesięcznych) na podstawie uzgodnionego na etapie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- c) Etap 3 – 20% – po zrealizowaniu zadania

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Robót budowlanych (punkt III), w podpunkcie 2-7 mają być wykonywane (jak w punkcie nr 1) na długości projektowanej myjni
2. Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia sufitu. Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia dźwigarów i drewnianych belek znajdujących się na dźwigarach.
3. Tak, w ramach zadania drzwi mają być wymienione na nowe.
4. Tak, w ramach zadania obudowa ma być wymieniona na nową
5. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający nie przesuwą termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu. wyznaczonego na dzień **03 luty 2017 r. godz. 11.00** termin składania ofert, a termin **otwarcia** ofert na dzień **03 luty 2017, godz. 11.30**.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu
Robert Mądej Marcin Marciniński