

L. Dz. 1883 /RZI/2013  
Sprawa nr Z/17/RZI/2013

Częstochowa, dnia 12 lipca 2013 roku

**Wykonawcy w postępowaniu  
w sprawie udzielenia zamówienia na  
wykonanie wymiany 16 sztuk okien  
w budynku biurowym Wydziału  
Utrzymania Infrastruktury**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu **11 lipca 2013 roku**, do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące treści zaproszenia w postępowaniu na wykonanie wymiany 16 sztuk okien w budynku biurowym Wydziału Utrzymania Infrastruktury, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

*Zgodnie z ar.38 ust.1, ust.1a, ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych:*

*1. Proszę o opis stolarki okiennej.*

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

*Opis stolarki okiennej:*

*Okna z PCV, kolor biały, okucia obwiedniowe R, U - otwierane i uchylne, szyba zespolona, o współczynniku przenikania U dla całego okna max. 1,7 W/m<sup>2</sup> K*

Wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich wykonawców.

*Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku - Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759), Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert.*

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Prezes Zarządu

Roman Bończyk